

Referenz Trinkwasser Rohre

Kundenangaben

Objekt	Wegmatt Horw
Ausführung	Januar 2020
Bauherr	Wasserversorgung Horw
Ingenieur	Wasserversorgung Horw
Verleger	Graf Saniär Horw

Betriebsdaten

- 4 Stk. Glattrohre DN 400 BLS/FZM
Speziellängen: 1560-5190 mm
- 2 Stk. MS-Rohre DN 400 BLS/FZM
Speziellängen: 1220-5260 mm
- 5 Stk. Bogen BLS DN 400 MK & MMK 30°-45°
- 1 Stk. Schlaufe BLS DN 400 U-Stück

Betriebsdruck: 10bar

Reperatur/Ersatz: auf bestehende Leitung DN 400 BLS/FZM

Projektfotos

